

Данные о качестве воды в д. Старый Дедин, Климовичского района.

№ пп	Дата отбора	Место отбора	Цветность (не более 20 гр. цветности)	Мутность (не более 2,6 мг/дм ³)	Железо (не более 0,3 мг/дм ³)
1	01.03.2022	а/скважина	3,06	0,25	0,76
2		Ул. Центральная, д. 5, кв. 2	9,9	1,02	0,78
3		Ул. Центральная, д. 4, кв. 2	4,98	0,79	0,74
4		Ул. Центральная, д. 23	6,08	0,58	0,75
5		Ул. Центральная, (магазин)	8,25	0,91	0,77
6		П. Средний, 6	5,25	0,68	0,73
7		Ул. Зеленая, д.7	7,05	0,85	0,73
8	20.04.2022	П. Средний, 7	6,72	0,57	0,53
9		Ул. Зеленая, д.7	8,64	0,83	0,6
10		Ул. Центральная, д. 5.	7,68	0,7	0,54
11	18.05.2022	П. Средний, 7	5,18	0,31	0,56
12		Ул. Зеленая, д.7	5,41	0,79	0,5
13		Ул. Центральная, д. 5.	5,89	0,61	0,52
14	20.06.2022	П. Средний, 7	4,47	0,18	0,56
15		Ул. Зеленая, д.7	4,94	0,55	0,52
16		Ул. Центральная, д. 5.	5,18	0,61	0,51
17	21.07.2022	П. Средний, 7	6,83	0,37	0,5
18		Ул. Зеленая, д.7	8,24	0,55	0,55
19		Ул. Центральная, д. 5.	9,89	1,04	0,52
20	26.07.2022	а/скважина	11,54	1,16	0,84
21		Ул. Центральная, д. 5.	9,89	1,04	0,62
22		Ул. Зеленая, д.7	8,24	0,73	0,59
23		П. Средний, 7	8,95	0,79	0,67
24	08.08.2022	а/скважина	10,95	1,18	0,82
25		Ул. Центральная, д. 5.	9,56	1,06	0,55
26		Ул. Зеленая, д.7	7,69	0,41	0,6
27		П. Средний	11,65	1,49	0,67
28	19.08.2022	а/скважина	9,25	1,11	0,53
29		Ул. Центральная, д. 5.	2,8	0,18	0,29
30		Ул. Зеленая, д.7	3,96	0,18	0,22
31		П. Средний, 7	6,99	1,12	0,53
32	20.09.2022	П. Средний, 7	5,15	0,38	0,53
33		Ул. Зеленая, д.7	3,98	0,54	0,52
34		а/скважина	4,68	0,66	0,58
35	29.09.2022	Ул. Центральная, д. 5.	7,96	1,24	0,50
36		П. Средний, 7	10,12	1,20	0,99
37		Ул. Зеленая, д.7	9,09	0,24	0,21
38		а/скважина	5,60	0,22	0,82
39	19.10.2022	П. Средний, 7	7,96	0,96	0,81
40		Ул. Зеленая, д.7	4,68	0,66	0,5
41		Ул. Центральная, д. 5.	7,72	0,87	0,53
42	24.11.2022	П. Средний, 7	8,49	1,11	0,64
43		Ул. Зеленая, д.7	8,03	0,99	0,49
44		Ул. Центральная, д. 5.	7,34	0,88	,52
45	27.12.2022	П. Средний, 7	6,86	0,46	0,64
46		Ул. Зеленая, д.7	6,17	0,23	0,51
47		Ул. Центральная, д. 5.	7,32	0,98	0,53
48	09.01.2023	П. Средний, 7	7,32	0,69	0,54
49		Ул. Зеленая, д.7	8,46	0,75	0,48
50		Ул. Центральная, д. 5.	8,69	0,86	0,51
51	08.02.2023	П. Средний, 7	4,36	0,23	0,37
52		Ул. Зеленая, д.7	5,28	0,12	0,34
53		Ул. Центральная, д. 5.	5,05	0,18	0,37

**Информация по санитарно-гигиеническим показателям в питьевой воде
централизованного питьевого водоснабжения г. Костюковичи .**

№ п/п	Наименование объекта	запах		привкус	цветность	Мутность	железо	Жесткость
		20°	60°					
	ПДК/ ЕдИзмер.	2 балла	2балла	2 балла	20 град.	2,6 мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 °Ж
1	г.Костюковичи в/з Лесной скв..№1	1	2	1	27	1,56	1,12	5,02
2	скв..№2	1	1	1	25,7	1,25	1,05	4,62
3	скв..№4	0	1	1	24	1,24	0,99	4,72
4	скв..№5	0	1	1	19,7	1,0	0,8	4,9
5	скв..№6	0	1	0	22,6	1,12	0,81	4,4
6	Стан.обезж. Ф-1						0,1	
7	Стан.обезж. Ф-2						0,08	
8	Стан.обезж. Ф-3						0,035	
9	Стан.обезж. Ф-4						0,092	
10	Стан. обезж. очищ.						0,08	
11	Резервуар №1	0	0	0	4,2	0,8	0,14	2,9
12	Резервуар №2	0	0	0	4,6	0,2	0,15	3,08
13	Стан. 2 подъема кран	0	0	0	5,0	0,39	0,11	4,2
14	М-н Молодежный д.9	0	0	0	7,8	0,4	0,17	3,0
15	М-н Молодежный д.29	0	0	0	5,82	0,36	0,19	4,1
16	М-н Молодежный д.30	0	0	0	6,7	0,4	0,2	4,3
17	М-н Молодежный д.37	0	0	0	5,9	0,36	0,16	4,7
18	ул.Красноармейская кол.4	0	0	0	8,0	0,5	0,17	4,4
19	ул.Комсомольская кол.3	0	0	0	6,7	0,45	0,19	4,0
20	ул.М.Горького д.36	0	0	0	8,4	0,54	0,21	5,2
21	ул.Колхозная кол.5	0	0	0	7,0	0,44	0,23	5,1
22	пер.Колхозный кол.2	0	0	0	10,5	0,74	0,22	4,8
23	ул.Ленинская д.124	0	0	0	8,0	0,66	0,2	4,6
24	ул.Леннинская кол.3	0	0	0	10,8	0,59	0,19	4,4
25	ул.Леннинская кол.10	0	0	0	7,3	0,34	0,21	4,0
26	ул.Зиньковича д.100	0	0	0	11	0,51	0,23	3,9
27	ул. Зиньковича кол.4	0	0	0	8,7	0,49	0,2	4,0
28	ул. Зиньковича кол.6	0	0	0	12,2	0,69	0,19	3,9
29	ул.Набережная кол.	0	0	0	6,9	0,4	0,17	3,9
30	пер.Кирова кол.	0	0	0	10,6	0,45	0,19	4,2
31	ул.Юношеская кол.	0	0	0	10	0,66	0,21	4,3
32	ул.Равнягина кол.2	0	0	0	18	0,99	0,24	4,7
33	ул.Энергетиков кол.1	0	0	0	17	0,91	0,27	5,0
34	Пер.Мира кол.2	0	0	0	8	0,61	0,18	4,4
35	ул.Медведовка кол.2	0	0	0	9	0,64	0,17	4,2
36	пер.Почтовый кол.1	0	0	0	12	0,58	0,14	4,0
37	ул.70 лет Октября кол.4	0	0	0	14	0,61	0,2	4,4
38	ул.Магистральная кол.3	0	0	0	10	0,81	0,19	4,5
39	ул.Островского кол.	0	0	0	9	0,25	0,16	4,2
40	ул.Воронцова кол.	0	0	0	10	0,62	0,2	3,9
41	ул.1-я Вокзальная кол.2	0	0	0	13	0,71	0,19	4,1
42	ул.2-я Вокзальная кол.6	0	0	0	11	0,8	0,2	4,3
43	ул.Коммунарская кол.6	0	0	0	12	0,66	0,17	4,4
42	ул.Кулешова кол.	0	0	0	12	0,7	0,15	3,9
43	ул.ЯнКупалы кол.	0	0	0	10	0,8	0,16	4,5
44	ул.Заводская кол.	0	0	0	12	0,73	0,19	4,7

45	ул.Восточная кол.	0	0	0	14	0,8	0,17	4,1
46	ул.Молодежная кол.	0	0	0	13,2	0,91	0,19	4,9
47	ул.Горбатого кол.2	0	0	0	9,0	0,64	0,15	3,5
48	Скв.ул.Бахарева	1	1	1	17	1,12	0,9	4,8
49	ул.Бахарева кол.1	0	0	0	11	0,4	0,19	3,2
50	ул.Бахарева кол.4	0	0	0	14	0,6	0,23	4,1
51	ул.Комарова кол.1	0	0	0	12	0,53	0,2	4,0
52	ул.Бахарева кол.2	0	0	0	9	0,36	0,16	4,3

Санитарно-гигиеническим показатели в питьевой воде нецентрализованного питьевого водоснабжения г. Костюковичи .

№ п/п	Наименование объекта	запах		привкус	цветность	Мутность	Нитраты	Жесткость
		20 ⁰	60 ⁰					
	ПДК/ Ед. Измер.	3балла	3балла	3 балла	30 град.	3,5 мг/дм ³	45 мг/дм ³	10 ⁰ Ж
1	ул. Ян.Купалы ш/к №25	0	0	0	10	0,2	10	5,05
2	ул.Авхачева ш/к №22	0	0	0	2	0	42	4,39
3	ул.Гагарина ш/к №20	0	0	0	8	0,33	30	3,6
4	ул.Молодежная ш/к №12	0	0	0	29	2,4	34,9	5,57
5	Пер.Студенецкий ,75 ш/к 24	0	0	0	10	0,22	31,7	5,5
6	Ул.Партизанская ш/к №19	0	0	0	30	0,63	41,2	5,18
7	Ул.Минская ш/к№5	2	2	2	144	3,4	2,0	5,0

Информация по санитарно-гигиеническим показателям в питьевой воде централизованного питьевого водоснабжения по Костюковичскому р-ону.

№ п/п	Наименование объекта	запах		привкус	цветность	Мутность	железо	Жесткость
		20 ⁰	60 ⁰					
	ПДК/ Ед. изм.	2 балла	2 балла	2 балла	20 град.	2,6 мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 ⁰ Ж
1	п.Ново –Самотевичи скв.№1	0	1	0	26	2,0	0,7	4,7
2	скв.№2	0	1	0	25	1,9	0,68	4,3
3	ВБ	0	0	0	16	1,2	0,47	3,9
4	Резервуар №1	0	0	0	17	0,9	0,2	4,0
5	Резервуар №2	0	0	0	10	1,1	0,21	4,1
6	Стан.2 подъема	0	0	0	15,0	0,76	0,26	4,4
	ПДК/ Ед. изм. Разрешение Костюковичского РайЦГЭ от 15.05.2017г.п.3.6.1.,3.6.2.,4.4.4	2 балла	2 балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 ⁰ Ж
7	п.Ново –Самотевичи д.133	0	0	0	15,6	1,2	0,32	4,8
8	Д.317	0	0	0	14,9	1,07	0,29	4,6
	ПДК/ Ед. изм.	2 балла	2 балла	2 балла	20 град.	2,6 мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 ⁰ Ж
9	Д.Липовка скв.1	0	0	0	22	1,4	0,8	3,9
	ПДК/ Ед. изм. Разрешение Костюковичского РайЦГЭ от 15.05.2017г.п.3.6.1.,3.6.2.,4.4.4	2 балла	2 балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 ⁰ Ж
10	д.б	0	0	0	25	1,0	0,32	4,2
11	кол.	0	0	0	19	0,8	0,36	4,6
	ПДК/ Ед. изм.	2 балла	2 балла	2 балла	20 град.	2,6 мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 ⁰ Ж
12	Д.Каничи скв.1	0	0	0	26	1,2	0,73	4,1
13	ВБ	0	0	0	23	0,95	0,54	3,96
	ПДК/ Ед. изм.	2 балла	2 балла	2 балла	35 град.	3,5 мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 ⁰ Ж
14	Кол.1	0	0	0	29	1,25	0,56	

15	Кол.10 ПДК/ Ед изм.	0 2 балла	0 2 балла	0 2 балла	22 20 град.	1,3 2,6 мг/дм ³	0,66 0,3 мг/дм ³	4,5 7 ⁶ Ж
16	Д.Колодливо скв.1 ПДК/ Ед изм.	0 2 балла	0 2балла	1 2 балла	27 35 град.	1,6 3,5 мг/дм ³	0,85 1,0 мг/дм ³	5,2 7 ⁶ Ж
17	Кол.1	0	0	0	25	1,48	0,76	4,4
18	Кол.7 ПДК/ Ед изм.	0 2 балла	0 2балла	0 2балла	27 20 град.	1,52 2,6 мг/дм ³	0,8 0,3 мг/дм ³	5,0 7 ⁶ Ж
19	д.Б.Дуброва скв.1	0	0	0	20	0,13	0,64	3,9
20	д.Б.Дуброва скв.2	0	0	0	18	0,3	0,66	3,8
21	ВБ	0	0	0	10	0,13	0,22	2,8
22	Стан.обезж.Ф-1	0	0	0			0,05	
23	Стан.обезж.Ф-2	0	0	0			0,06	
24	Стан.обезж.Ф-3	0	0	0			0,05	
25	Стан.обезж. очис.	0	0	0			0,05	
26	Кол.2	0	0	0	8	0,1	0,13	3,1
27	Кол.15	0	0	0	6,2	0	0,14	3,6
28	Кол.17 ПДК/ Ед изм.	0 2 балла	0 2балла	0 2 балла	5 20 град.	0,14 2,6 мг/дм ³	0,16 0,3 мг/дм ³	3,4 7 ⁶ Ж
29	д.Видуйцы скв.№1	1	1	1	22	1,0	0,85	4,8
30	скв.№2 ПДК/ Ед изм.	0 2 балла	1 2балла	1 2 балла	23 35 град.	1,6 3,5 мг/дм ³	0,8 1,0 мг/дм ³	5,0 7 ⁶ Ж
31	Кол.1	1	1	1	25,4	1,2	0,89	5,2
32	Кол.11	1	1	1	27	1,8	0,73	5,3
33	Кол.12 ПДК/ Ед изм.	1 2 балла	1 2балла	1 2 балла	30,7 20 град.	1,7 2,6мг/дм ³	0,75 0,3 мг/дм ³	5,0 7 ⁶ Ж
34	д.Боровка скв1 ПДК/ Ед изм.	0 2 балла	0 2балла	0 2 балла	18 35 град.	1,19 3,5 мг/дм ³	0,69 1,0 мг/дм ³	4,9 7 ⁶ Ж
35	Кол.1	0	0	0	24	1,21	0,35	4,9
36	Кол.5 ПДК/ Ед изм.	0 2 балла	0 2балла	0 2 балла	21 20 град.	0,85 2,6мг/дм ³	0,36 0,3 мг/дм ³	4,7 7 ⁶ Ж
37	Д.Крапивня скв.№1	1	0	1	36	2,8	0,99	5,2
38	скв.№2	1	0	1	48	2,6	1,02	5,7
39	ВБ ПДК/ Ед изм.	1 2 балла	2 2балла	2 2 балла	32 35 град.	1,9 3,5 мг/дм ³	0,84 1,0 мг/дм ³	5,0 7 ⁶ Ж
40	Кол.	0	0	1	34,5	2,61	0,99	4,9
41	д.34 ПДК/ Ед изм.	0 2 балла	2 2балла	1 2 балла	35 20 град.	2,7 2,6мг/дм ³	0,98 0,3 мг/дм ³	5,0 7 ⁶ Ж
42	Д.Белынковичи скв.№1	0	0	0	18	0,51	0,68	4,9
43	скв.3	0	0	0	17,8	0,66	0,76	5,0
44	ВБ ПДК/ Ед изм.	0 2 балла	0 2балла	0 2 балла	10,8 35 град.	0,49 3,5 мг/дм ³	0,28 1,0 мг/дм ³	4,6 7 ⁶ Ж
45	Кол.5	0	0	0	22	1,3	0,34	4,9
46	Кол.6	0	0	0	12,1	0,49	0,36	4,1
47	Кол.8 ПДК/ Ед изм.	0 2 балла	0 2балла	0 2 балла	9,6 20 град.	0,46 2,6мг/дм ³	0,29 0,3 мг/дм ³	3,9 7 ⁶ Ж
48	д. Кубраковка скв. ПДК/ Ед изм.	0 2 балла	0 2балла	1 2 балла	27 35 град.	1,2 3,5 мг/дм ³	0,82 1,0 мг/дм ³	5,8 7 ⁶ Ж
49	Кол.1	0	0	0	27	1,3	0,93	5,7
50	Кол.7 ПДК/ Ед изм.	0 2 балла	0 2балла	0 2 балла	25,8 20 град.	0,63 2,6мг/дм ³	0,88 0,3 мг/дм ³	5,4 7 ⁶ Ж
51	Д.Селецкое скв.№1	0	1	1	28,1	1,99	0,92	4,35
52	скв.№2	0	1	1	26,6	1,09	0,9	4,1
53	Скв.№3(д.Фроловка)	1	1	1	24,4	1,21	0,99	5,0
54	ВБ ₁	0	1	1	19	0,77	0,63	5,1
55	ВБ ₂ ПДК/ Ед изм.	0 2 балла	1 2балла	1 2 балла	25 35 град.	1,48 3,5мг/дм ³	0,68 1,0 мг/дм ³	3,1 7 ⁶ Ж
56	Д.37	0	0	1	32,8	2,2	0,98	5,8
57	Кол.2	0	1	0	28	1,9	0,94	6,0
58	Кол.3	0	1	1	28	1,57	0,7	5,7
59	Кол.4 ПДК/ Ед изм.	0 2 балла	1 2балла	1 2 балла	22,0 20 град.	1,5 2,6мг/дм ³	0,78 0,3 мг/дм ³	5,4 7 ⁶ Ж
60	Д.Смольки скв №1	0	0	1	20	1,36	0,71	5,1
61	ВБ ПДК/ Ед изм.				18,9	1,1	0,62	5,7
62	Кол.1	0	0	0	27	1,9	0,78	4,8
63	Кол.7	0	0	0	26	2,7	0,83	4,2

	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 ^б Ж
64	Д.Муравилье скв.№1	0	1	1	24	0,81	0,8	4,99
65	Скв.№2	0	1	1	20	0,71	0,69	3,2
66	ВБ	0	0	0	17,9	0,9	0,23	4,3
67	Стан.обезж.Ф-1						0,1	
68	Ф-2						0,11	
69	Ф-3						0,096	
70	Ф-4						0,088	
71	Очищ.						0,098	
72	Д.419	0	0	0	5,2	0,32	0,16	3,9
73	Кол.	0	0	0	10	0,53	0,16	4,1
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 ^б Ж
74	Д.Пролетарское скв.№1	0	1	1	25	1,5	0,72	4,3
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 ^б Ж
75	Кол.1	0	1	1	20,8	1,35	0,87	5,0
76	Кол.5	0	1	0	19	0,82	0,9	4,5
77	Д.Пушково кол1	0	0	0	12	0,44	0,22	4,2
78	Кол.12	0	0	0	13	0,68	0,26	3,8
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 ^б Ж
79	Д.Волоськовня скв.1	1	1	1	25	0,9	0,7	5,2
80	ВБ	0	1	1	17	1,3	0,73	4,4
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 ^б Ж
81	Кол1	0	1	1	22,8	0,67	0,49	5,3
82	Кол.5	0	1	1	13,7	1,35	0,31	4,4
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3мг/дм ³	7 ^б Ж
83	д.Шарейки скв.№1	0	1	1	24,2	2,4	0,9	5,0
84	Скв.№2	0	1	1	25	1,7	0,67	4,4
85	ВБ	0	1	0	16	0,5	0,3	4,3
86	Стан.обез. очищ.						0,13	
87	Д.327	0	0	0	12	0,57	0,2	3,9
88	Кол.1	0	0	0	10	0,66	0,22	3,98
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 ^б Ж
89	Д.Печары скв.№1	0	1	2	28	1,9	0,92	4,9
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 ^б Ж
90	д.1	0	1	1	35	2,8	1,0	5,2
91	д.10	0	1	1	32	2,0	0,98	5,1
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 ^б Ж
92	Д.Тупичино скв.№1	0	1	1	24,3	2,3	0,69	4,4
93	Скв.№2	0	0	1	19	0,99	0,62	5,0
94	ВБ	0	1	1	18	0,9	0,35	4,0
95	Стан.обез. очищ.						0,19	
96	Д.1	0	0	0	12,5	0,09	0,16	4,6
97	Кол.	0	0	0	14	0,8	0,25	4,0
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 ^б Ж
98	Д.Демидовичи скв.1			1	30	2,3	0,92	4,9
99	ВБ	0		1	30,5	2,0	0,89	4,2
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 ^б Ж
100	Кол.1	0	1	1	24,0	1,9	0,66	4,6
101	Кол.15	0	1	0	19	1,21	0,81	5,0
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 ^б Ж
102	Д.Прусина скв.1	0	0	0	25	1,12	0,59	5,2
103	Скв.2	0	0	0	23	0,9	0,65	4,8
104	ВБ.	0	0	0	14	0,37	0,32	4,8
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 ^б Ж
105	Кол.2	0	0	0	13	0,26	0,43	4,1
106	Кол.3	0	0	0	11	0,47	0,39	4,0
107	Кол.5	0	0	0	10	0,9	0,27	3,5
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 ^б Ж
108	Д.Мурин Бор скв.№1	0	0	0	14	0,8	0,42	5,1
109	ВБ	0	0	0	12	0,8	0,34	4,9
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 ^б Ж
110	Кол.1	0	0	0	16	1,2	0,61	4,9
111	Кол.7	0	0	0	12	1,0	0,34	3,9
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 ^б Ж
112	Д.Норкино скв.2	0	0	1	30	2,5	0,98	4,1
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 ^б Ж
113	Кол.1	0	1	1	22	1,8	0,74	5,3

114	Кол.12	0	1	1	24	2,2	0,82	5,7
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 °Ж
115	Д.Забычанье скв.1	2	2	3	49	3,2	1,94	4,1
116	Скв.2	2	2	3	36	3,1	0,96	4,9
117	ВБ	2	2	2	27	2,8	0,7	4,0
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 °Ж
118	Кол.1	2	3	3	42	2,3	1,15	4,2
119	Кол.4	2	3	3	38	2,8	0,94	3,9
120	Кол.13	2	2	2	30	2,9	1,0	4,0
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 °Ж
121	Д.Низьки скв.1	0	0	0	18	0,6	0,3	2,9
122	ВБ	0	0	0	10	0,8	0,29	4,0
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 °Ж
123	Кол.1	0	0	0	8	0,4	0,24	3,1
124	Кол.4	0	0	0	12	0,6	0,5	2,6
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 °Ж
125	Д.Крушня скв.№1	0	2	2	40	2,8	1,12	5,5
126	ВБ	0	1	1	32	2,	0,93	4,98
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 °Ж
127	Кол.1	0	1	1	34	2,4	0,87	4,7
128	Кол.8	0	0	1	30	2,8	0,72	5,1
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 °Ж
129	Д.Негино скв.№1	0	0	0	22	1,2	0,64	4,6
130	ВБ	0	0	0	20	0,9	0,52	4,5
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 °Ж
131	Кол.1	1	1	1	26	1,09	0,72	6,0
132	Кол.4	0	1	0	24	1,6	0,63	5,4
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 °Ж
133	д.КрКурган скв.№1	0	1	2	32	2,0	0,93	4,8
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 °Ж
134	Д.2/8	0	2	2	34	2,2	1,12	4,9
135	Д.2/12	0	6	2	28	2,2	0,98	5,0
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 °Ж
136	д.Бороньки скв.1	0	0	0	28,8	1,7	0,76	3,7
137	Скв.№2	0	0	1	28	0,99	0,83	4,8
138	Скв.№3	0	0	1	24	0,7	0,64	5,2
139	ВБ	0	0	1	26,1	1,6	0,6	4,44
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 °Ж
140	Кол.1	0	1	1	33,2	1,71	1,0	5,0
141	Д.1	0	1	1	17,9	0,67	0,5	4,7
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 °Ж
142	д.Мошевое скв.№1	0	1	1	19	1,4	0,88	5,8
143	Скв.№2	0	1	1	30	1,8	0,78	5,03
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 °Ж
144	Кол.1	0	0	1	25	1,3	0,46	4,2
145	Кол.7	0	1	1	18	1,4	0,67	4,9
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 °Ж
146	д.Гавриленка скв.№1	0	1	1	20,9	0,62	0,72	5,2
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 °Ж
147	Кол.1	0	1	1	20	1,2	0,7	4,3
148	Кол.8	0	0	1	29	1,6	0,95	4,9
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 °Ж
149	Д.Вишни скв.№1	0	0	0	26	1,8	1,05	5,3
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 °Ж
150	Кол.1	0	1	1	27	1,4	0,6	5,6
151	Кол.5	0	1	1	38	2,4	0,7	6,0
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 °Ж
152	Д.Егоровка скв.1	1	1	1	23	2,7	0,92	5,0
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 °Ж
153	Кол.1	0	1	2	33	2,0	0,63	4,9
154	Кол.7	0	1	1	27	1,7	0,66	5,7
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 °Ж
155	Д.Шабли скв.№1	0	1	1	29	1,4	0,7	4,7
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 °Ж
156	Кол.1	0	0	2	37	2,5	0,92	4,4
157	Кол.9	0	0	1	24	1,8	0,78	4,8
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2 балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 °Ж

158	Д.Жарки скв.№1	0	1	1	27	0,9	0,85	5,5
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 °Ж
159	Кол.1	0	1	2	33	1,5	0,98	5,5
160	Кол.7	0	1	1	27	1,8	0,8	4,98
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	20 град.	2,6мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	7 °Ж
161	Д.Кавычцев скв.№1	0	1	1	25	1,0	0,69	5,3
	ПДК/ Ед изм.	2 балла	2балла	2 балла	35 град.	3,5мг/дм ³	1,0 мг/дм ³	7 °Ж
162	Кол.1	0	1	1	30	2,2	0,9	5,2
163	Кол.8	0	1	1	28	1,8	0,67	5,2
164	Д.П.Буда кол.1	0	1	1	17	0,8	0,58	4,9
165	Кол. 5	0	1	1	20	1,0	0,57	4,7

Санитарно-гигиеническим показателем в питьевой воде нецентрализованного питьевого водоснабжения по Костиюковичскому району.

№ п/п	Наименование объекта	запах		привкус	цветность	Мутность	Нитраты	Жесткость
		20 ⁰	60 ⁰					
	Пдк/ Ед. Измер.	3балла	3балла	3 балла	30 град.	3,5 мг/дм ³	45 мг/дм ³	10 °Ж
1	Д.Витунь ш/к №1	0	0	0	15	0,2	59,0	4,66
2	Д.Витунь ш/к №2	0	1	0	40	1,2	69,8	5,17
3	Д.Витунь ш/к №5	0	0	0	27	1,9	40,1	4,99
4	Д.Витунь ш/к №6	0	1	0	22	0,92	79,8	5,2
5	Д.Витунь ш/к №7	0	1	0	30	1,5	35,2	5,58
6	Д.Витунь ш/к №8	0	0	0	26	1,45	36,3	5,22
7	Д.Витунь ш/к №9	0	0	6	10	0,54	120,9	5,32
8	Д.Витунь ш/к №10	0	1	0	14	0,4	52,5	5,43
9	Д.Витунь ш/к №11	0	1	0	20	0,6	87	5,52
10	Д.Витунь ш/к №12	0	0	0	17	0,48	37,8	4,99
11	Д.Витунь ш/к №13	0	0	0	10	0,9	78,2	5,17
12	Д.Витунь ш/к №14	0	1	0	23,3	1,53	90	5,53
13	Д.Витунь ш/к №15	0	1	0	24,9	1,81	48,5	4,76
14	Д.Витунь ш/к №16	0	1	0	20	0,5	82	5,43
15	Д.Витунь ш/к №17	0	0	0	27	0,9	89,4	4,81
16	Д.Витунь ш/к №18	0	1	0	12	0,4	54,7	5,17
17	Д.Витунь ш/к №19	0	1	0	18	1,0	45,2	5,53
18	Д.Витунь ш/к №20	0	1	0	17	0,96	66,2	4,76
19	Д.Витунь ш/к №21	0	1	0	25	1,03	74,1	5,43
20	Д.Витунь ш/к №22	0	0	0	6	0,8	68,2	4,81
21	Д.Витунь ш/к №23	0	0	0	16	0,92	95,1	5,17
22	Д.Витунь ш/к №24	0	0	0	20	0,64	45	5,27
23	Д.Вишеньки №1	0	0	0	18	0,6	70,7	5,43
24	№2	0	0	0	26	1,3	51,2	4,81
25	№3	0	0	0	15	0,8	63,7	5,27
26	№5	0	0	0	30	1,8	70,7	5,17
27	Д.Поповка ш/к №1	0	0	0	16	0,43	43,2	4,99
28	Д. 1-ое Мая ш/к №1	0	0	0	21	1,4	39,2	5,17
29	Д.Осиновка ш/к №1	0	0	0	37	2,6	34,8	5,47
30	ш/к №2	0	0	0	17	0,9	49	5,27
31	ш/к №3	0	0	0	18	1,45	38,8	5,12
32	ш/к №4	0	0	0	17,3	0,42	29,3	4,99
33	Д.Пролетарий ш/к №1	0	0	0	17,4	0,63	26,3	5,38
34	№2	0	0	1	12,1	0,9	50,5	5,3
35	Д.Пру.Буда ш/к №1	0	0	0	23	1,0	19,5	5,12
36	ш/к №2	0	0	0	20	1,42	46,2	5,4
37	ш/к №3	0	0	0	15	0,57	48,6	5,2
38	ш/к №4	0	0	0	16	0,94	18	5,3
39	ш/к №5	0	0	0	25	1,98	56	5,4
40	П.Красный ш/к №1	0	0	0	23	1,4	44,9	5,18
41	№2	0	1	0	30	1,3	58	5,53
42	Д.Ручей ш/к №1	0	0	0	14	0,55	28,9	5,47
43	ш/к №2	0	0	0	22	0,96	38,7	5,4
44	Д.Кр.Звезда ш/к №1	0	1	0	26	1,8	68,4	5,05
45	ш/к №2	1	1	0	29,8	1,3	62,4	4,1
46	П.Крутой Ров ш/к №1	0	0	0	29	2,2	45	4,97
47	д.Городок ш/к №1	0	0	0	19	2,11	58	5,4

48	ш/к№2	0	0	0	27,5	0,99	56,8	5,8
49	Д.Ракитник ш/к №1	0	0	0	13	0,4	27	4,8
50	ш/к №2	0	0	0	29,3	2,25	61,3	4,97
51	Д.Ивановка ш/к№1	0	1	0	29	1,45	46,3	5,12
52	Д.Прусина ш/к №1	0	0	0	15	0,8	47,7	5,2
53	ш/к №2	0	0	0	25	0,93	52,9	5,47
54	ш/к №3	0	0	0	20,7	1,0	79	5,12
55	ш/к №4	0	0	0	17	0,66	64	5,3
56	ш/к №5	0	0	0	22	1,4	50,6	5,12
57	Д.Тупичино ш/к №1	0	0	0	20	0,91	35,6	4,62
58	Д.Тупичино ш/к №2	0	0	0	15	0,46	42,7	5,05
59	Д.Тупичино ш/к №3	0	0	0	25	1,2	44,3	4,87
60	Д.Тупичино ш/к №4	0	0	0	20	0,7	40,2	4,52
61	Д.Тупичино ш/к №5	0	0	0	13	0,89	25,9	4,5
62	Д.Тупичино ш/к №6	0	0	0	30	3,1	48	5,05
63	Д.Тупичино ш/к №7	0	0	0	17	0,9	46,5	5,3
64	Д.Тупичино ш/к №9	0	0	0	21	0,88	60,8	5,12
65	Д.Тупичино ш/к №10	0	0	0	30	1,4	52,	5,05
66	Д.Тупичино ш/к №11	0	0	0	37	1,8	63	4,97
67	Д.Тупичино ш/к №12	0	0	0	22,3	1,5	54,5	4,8
68	Д.Демидовичи ш/к 1	0	1	1	30,4	1,2	96,0	4,1
69	Д.Демидовичи ш/к 3	0	0	0	25	0,7	49,1	5,0
70	Д.Демидовичи ш/к 4	0	0	1	22,5	0,86	78,3	4,51
71	Д.Демидовичи ш/к 5	0	0	0	29	2,16	57,9	5,17
72	Д.Демидовичи ш/к 6	0	0	0	19,9	1,04	46,5	5,58
73	Д.Демидовичи ш/к 8	0	0	0	35,7	1,49	45,4	5,2
74	Д.Демидовичи ш/к 10	0	0	0	18	1,4	67,5	5,05
75	Д.Волоськовня ш/к№1	0	0	0	22	0,8	40	5,05
76	Д.Волоськовня ш/к№2	0	0	0	20	1,0	45,7	6,4
77	Д.Волоськовня ш/к№3	0	0	0	30	2,0	88,4	5,7
78	Д.Волоськовня ш/к№4	0	0	0	18	1,2	63,0	5,2
79	Д.Волоськовня ш/к№5	0	0	0	8	0,4	40,4	5,9
80	Д.Волоськовня ш/к№6	0	0	0	20	1,6	50,0	5,9
81	Д.Волоськовня ш/к№7	0	0	0	10	0,8	49	5,0
82	Д.Волоськовня ш/к№8	0	0	0	20	0,5	38	4,4
83	Д.Волоськовня ш/к№9	0	0	0	15	0,2	73,4	5,8
84	д.Волоськовняш/к№10	0	0	0	25	0,6	112	4,6
85	Д.Волоськовня ш/к№11	0	0	0	30	2,4	87,2	5,6
86	Д.Волоськовня ш/к№12	0	0	0	32	1,1	17	5,9
87	Д.Волоськовня ш/к№13	0	6	0	20	0,8	38,5	5,7
88	Д.Антоновка ш/к№1	0	0	0	10	1,3	41,7	5,1
89	Д.Антоновка ш/к№2	0	0	0	25	1,08	45	6,06
90	Д.Антоновка ш/к№3	0	0	0	20	2,6	48,1	5,7
91	Д.Антоновка ш/к№4	0	0	0	19	0,73	44,9	6,1
92	Д.Прол.Коммуна ш/к№1	0	0	0	272	18	25	6,2 для тех.нужд
93	ш/к№2	0	0	0	17	0,99	15	5,7
94	ш/к№3	0	0	0	9	0,5	57,2	5,9
95	д.Пролетарское ш/к№1	0	0	0	70	4,6	13,0	6,5
96	д.Пролетарское ш/к№2	0	0	0	12	0,6	34	9,4
97	д.Пролетарское ш/к№3	0	0	0	10	0,3	42,1	5,8
98	д.Пролетарское ш/к№4	0	0	0	38	0,6	65	6,8
99	д.Пролетарское ш/к№5	0	0	0	55,3	0,99	76	10
100	д.Пролетарское ш/к№6	0	0	0	42	0,45	63,3	6,3
101	д.Пролетарское ш/к№7	0	0	0	41	1,08	64,0	4,4
102	д.Пролетарское ш/к№8	0	0	0	32	0,8	41	4,7
103	д.Пролетарское ш/к№9	0	1	1	28	1,02	42,2	4,2
104	д.Пролетарское ш/к№10	0	1	1	8,3	0,45	121,5	8,9
105	д.Пролетарское ш/к№11	0	6	6	13	0,3	13,0	7,5
106	д.Пролетарское ш/к№12	0	0	0	50,3	1,1	27,5	6,4
107	д.Пролетарское ш/к№13	0	6	6	24	0,8	78,3	6,6
108	д.Пролетарское ш/к№14	0	0	0	22	0,96	30	5,4
109	д.Пролетарское ш/к№15	0	6	0	15	0,5	41,5	7,3
110	д.Пролетарское ш/к№16	0	0	0	74,8	2,7	15,6	4,1
111	д.Пролетарское ш/к№17	0	0	0	31,2	0,3	61,5	6,1
112	д.Пролетарское ш/к№18	0	0	0	41	1,2	26,3	5,5
113	д.Пролетарское ш/к№19	0	0	0	26	1,04	32	5,7

114	д.Пролетарское ш/к№20	0	1	2	18,7	0,46	26	6,4
115	Д.Муравилье ш/к №1	0	0	0	28,4	2,29	12,9	4,31
116	Д.Муравилье ш/к №2	0	0	0	30	3,09	33,2	2,89
117	Д.Муравилье ш/к №3	0	0	0	17	0,85	42,7	5,0
118	Д.Муравилье ш/к №4	0	0	0	10,7	0,97	102,2	5,65 для тех.нужд
119	Д.Муравилье ш/к №5	0	0	0	4	0,69	86	6,12 для тех.нужд
120	Д.Муравилье ш/к №6	0	0	0	13	0,8	58,4	7,3 для тех.нужд
121	Д.Муравилье ш/к №7	0	0	0	24,7	1,07	20,2	2,56
122	Д.Муравилье ш/к №8	0	0	0	7	0,66	69,9	5,15 для тех.нужд
123	Д.Муравилье ш/к №9	0	0	0	26,6	0,81	72,2	4,95 для тех.нужд
124	Д.Муравилье ш/к №10	0	0	0	10,9	0,93	15,7	5,39
125	Д.Коробаново ш/к№1	0	0	1	12	0,9	40	6,2
126	Д.Коробаново ш/к№2	0	1	0	84	1,4	44	5,5
127	Д.Вязовец ш/к№1	0	1	0	11	0,4	35,6	5,6
128	Д.Вязовец ш/к№2	0	0	0	34,4	2,25	58,1	5,5
129	Д.Вязовец ш/к№3	0	0	0	25	1,6	61	5,66
130	Д.Вязовец ш/к№4	0	0	0	27	2,34	49,2	5,93
131	Д.Вязовец ш/к№5	0	0	0	10	0,7	30,2	5,37
132	Д.Камень ш/к№1	0	0	1	20	1,44	70,5	5,7
133	Д.Камень ш/к№2	0	0	0	27	1,8	45,9	5,8
134	Д.Вольнеж ш/к1	0	0	0	19	1,08	39	5,3
135	Д.Фроловка ш/к№1	0	0	0	17	0,9	40	5,32
136	Д.Фроловка ш/к№2	0	0	0	19	0,8	39	4,6
137	Д.Фроловка ш/к№3	0	1	1	24	1,9	55	5,0
138	Д.Фроловка ш/к№4	0	0	0	12	0,3	22,3	5,57
139	Д.Ангеловка ш/к №1	0	0	0	20,7	0,91	49,9	5,3
140	Д.Ангеловка ш/к №2	0	0	0	15	1,8	120	5,6
141	д.Печары ш/к№1	0	0	0	30	1,3	65	5,7
142	д.Печары ш/к№2	0	0	0	29	0,8	64	5,8
143	д.Печары ш/к№3	0	0	0	17	0,9	49,5	5,47
144	д.Печары ш/к№4	0	0	0	20	0,6	45	5,05
145	д.Печары ш/к№5	0	0	0	12	0,3	80	4,2
146	Д.Колодецкий ш/к №1	0	0	0	28	1,0	44,3	5,4
147	Д.Кр.Заря ш/к №1	0	0	1	19	1,2	39	5,4
148	П.Лесовой ш/к №1	0	0	0	21	1,08	60,7	5,04
149	П.Черченювка ш/к №1	0	0	0	24	0,85	39,9	4,8
150	П.Тиханичи ш/к№1	0	0	0	18	0,96	42	5,05
151	Д.Пушково ш/к№1	0	0	0	12	0,77	36,6	4,22
152	Д.Шарейки ш/к№1	0	0	0	20	0,7	30	4,7
153	Д.Шарейки ш/к№2	0	0	0	15	0,4	42,1	4,8
154	Д.Шарейки ш/к№3	0	0	0	13	0,49	60,5	5,22
155	Д.Шарейки ш/к№4	0	0	0	24,2	1,71	38,3	4,29
156	Д.Шарейки ш/к№5	0	0	0	18,8	1,9	43	6,2
157	Д.Шарейки ш/к№6	0	0	0	10	0,9	45	6,17
158	Д.Шарейки ш/к№7	0	0	0	30	1,5	4,4	46,6
159	Д.Шарейки ш/к№8	0	0	0	13	0,3	53,7	4,2
160	Д.Шарейки ш/к№9	0	0	0	15	0,6	39,5	5,3
161	дКрасная заря ш/к 1	0	0	0	19,4	0,56	25,5	5,2
162	дКрасная заря ш/к 2	0	0	0	7,1	0	36,6	5
163	Д.Насетское ш/к 1	0	0	0	13	0,2	40,9	4,9
164	Д.Насетское ш/к 2	0	0	0	15,1	0,39	49,8	4,81
165	Д.Студенец ш/к 1	0	0	0	12	0,81	33,1	4,3
166	Д.Студенец ш/к 4	0	0	0	20	1,01	36,9	4,5
167	Д.Студенец ш/к 6	0	0	0	14	0,59	44,1	4,8
168	Д.Студенец ш/к 7	0	0	0	18	0,65	79,4	5,2
169	Д.Студенец ш/к 8	0	0	0	19	1,2	36,1	3,91
170	Д.Студенец ш/к 9	0	1	0	27,7	1,12	90,1	5,66
171	Д.Избужерье ш/к 2	0	0	0	20	0,6	33	4,2
172	Д.Избужерье ш/к 3	0	0	0	15	0,4	26,1	5,0
173	Агр.Б.Дуброва ш/к 2	0	0	0	16,1	0,77	30,2	4,7
174	Агр.Б.Дуброва ш/к 3	0	0	0	30	1,7	29,1	5,47
175	Агр.Б.Дуброва ш/к 6	0	0	0	25,1	0,77	40,2	5,43
176	Д.Видуицы ш/к 1	0	0	0	14,4	0,51	17,9	4,1
177	Д.Видуицы ш/к 2	0	0	0	18	0,99	39,9	5,25
178	Д.Видуицы ш/к 3	0	0	0	21,2	1,22	44,9	5,1
179	дБоровка ш/к 1	0	0	0	17,7	0,71	38,9	5,15

180	д.Колодливо ш/к 2	0	1	1	28	1,26	50,1	4,97
181	д.Белый камень ш/к 1	0	0	1	27	1,08	47,2	5,5
182	д.Белый камень ш/к 2	0	1	0	23	0,88	46,6	5,2
183	д.Белый камень ш/к 3	0	0	0	25	0,91	45,9	5,6
184	д.Белый камень ш/к 4	0	0	0	29	0,97	29,9	5,5
185	д.Белый камень ш/к 5	0	0	0	21	0,55	31	4,9
186	д.Белый камень ш/к 6	0	0	0	12	0,67	29,9	5,1
187	д.Артюхи ш/к 5	0	0	0	28,3	1,12	44,5	4,9
188	д.Ивановка ш/к 1	0	0	0	30	1,19	56,8	5,4
189	д.Бони ш/к 1	0	0	0	20	1,2	37,7	5,5
190	д.Бони ш/к 2	0	0	0	19	0,71	43,3	5,4
191	д.Бони ш/к 3	0	0	0	23	1,08	26,6	5,6
192	д.Бони ш/к 4	0	0	0	30	1,04	80,3	5,49
193	д.Бони ш/к 5	0	0	0	22,2	0,81	28,7	5,9
194	д.Бони ш/к 6	0	0	0	29	1,33	106,6	5,99
195	д.Бони ш/к 7	0	0	0	26,2	1,03	64,4	5,7
196	д.Пасека ш/к 1	0	0	0	14,4	0,77	38,4	5,1
197	д.Пасека ш/к 2	0	0	0	26,6	1,03	33,9	5,29
198	д.Пасека ш/к 3	0	0	0	30	0,99	38,1	5,79
199	д.Пасека ш/к 4	0	0	0	22	0,89	43,4	6,05
200	д.Пасека ш/к 5	0	0	0	22	1,08	44	5,83
201	д.Пасека ш/к 6	0	0	0	20	1,49	41,8	5,7
202	д.Пасека ш/к 7	0	0	0	26,2	0,85	39,4	5,42
203	д.Пасека ш/к 8	0	0	0	29,8	1,36	35,9	5,4
204	Ст.Белыковичи ш/к 1	0	0	0	28	1,2	163,0	5,9
205	Ст.Белыковичи ш/к 2	0	0	0	20	1,02	45,7	4,8
206	Ст.Белыковичи ш/к 4	0	1	0	13	0,56	34,9	5,5
207	Ст.Белыковичи ш/к 5	0	0	0	32	1,8	30,3	5,7
208	Ст.Белыковичи ш/к 6	0	1	1	21	0,7	51,5	5,57
209	Ст.Белыковичи ш/к 7	0	0	1	26	1,3	35,8	5,2
210	Ст.Белыковичи ш/к 8	0	0	0	27,9	2,2	42,7	5,93
211	Ст.Белыковичи ш/к 9	0	0	0	24	1,4	116	5,62
212	Ст.Белыковичи ш/к 10	0	0	0	35	1,6	53	5,8
213	д. М.Крапивня ш/к №2	0	1	1	32	1,8	99,7	4,5
214	д. Б.Крапивня ш/к №1	0	0	0	26	0,88	66,9	5,3
215	д. Б.Крапивня ш/к №2	0	0	0	21	1,0	52,1	6,1
216	д. Б.Крапивня ш/к №3	0	0	0	23	0,99	59,7	6,3
217	д. Б.Крапивня ш/к №4	0	0	0	22	1,2	46,6	5,6
218	д. Б.Крапивня ш/к №5	0	1	0	30	0,96	56,2	6,2
219	д.Кубраковка ш/к2	0	0	0	36	2,7	16	5,75
220	д.Кубраковка ш/к3	0	0	0	30	2,4	45	5,52
221	д.Горбачевка ш/к 1	0	0	0	22	1,8	69,7	5,96
222	д.Горбачевка ш/к2	0	0	0	26	1,0	38,5	5,6
223	п.Вишенский ш/к 1	0	1	0	12	0,32	135	6,2
224	д.Каничи ш/к 1	0	0	0	20,8	0,6	58,2	5,76
225	д.Каничи ш/к 2	0	0	0	10	0,8	52,1	5,5
226	д.Каничи ш/к 4	0	0	0	31,8	0,6	48,7	6,1
227	д.Каничи ш/к 5	0	0	0	14,8	0,83	138,4	5,05
228	д.Каничи ш/к 6	0	0	0	21,4	0,52	31,5	5,32
229	д.Каничи ш/к 7	0	0	0	5	0	25	5,12
230	д.Каничи ш/к 8	0	1	0	11	0,22	78,3	5,81
231	д.Каничи ш/к 9	0	0	0	8,1	0,16	35,3	4,2
232	д.Каничи ш/к 11	0	0	0	12,3	0,29	110	5,76
233	д.Каничи ш/к 12	0	0	0	11,6	0,89	53	5,97
234	д.Каничи ш/к 13	0	0	0	18	1,9	48,8	5,52
235	д.Каничи ш/к 14	0	0	0	29	0,16	80,8	5,63
236	д.Каничи ш/к 15	0	0	0	27,3	0,5	35,6	5,43
237	д.Каничи ш/к 16	0	0	0	29	2,12	56,1	5,58
238	д.Каничи ш/к 17	0	0	0	16,8	1,24	63,5	5,53
239	д.Каничи ш/к 18	0	1	1	40,1	2,2	41,2	5,52
240	д.Жабыки ш/к 1	0	1	1	30,3	1,04	42,7	5,43
241	Д.Малиновка ш/к1	0	1	1	10,8	0,33	56	5,5
242	Д.Малиновка ш/к2	0	0	1	22	0,86	16,6	5,7
243	Д.Малиновка ш/к3	0	0	0	12	0,1	63,3	5,0
244	д.Щегловка ш/к 1	0	0	0	13	1,6	25,9	5,96
245	д.Щегловка ш/к2	0	0	0	12	0,2	78,4	5,3

246	д.Щегловка ш/к3	0	0	0	8	0,26	76,9	5,35
247	д.Липовка ш/к №1	0	0	0	12	0,41	18,7	5,12
248	д.Липовка ш/к №2	0	0	0	29	1,72	111,3	5,07
249	д.Липовка ш/к №3	0	0	0	7	0	59,4	5,3
250	д.Липовка ш/к №4	0	0	0	15	1,76	20,9	5,07
251	д.Липовка ш/к №5	0	0	0	20,7	1,94	54,3	5,38
252	д.Липовка ш/к №6	0	0	0	23	2,2	78,2	4,92
253	д.Липовка ш/к №7	0	0	0	17	1,89	18,6	5,05
254	д.Липовка ш/к №8	0	0	0	24	1,78	21	5,35
255	д.Липовка ш/к №9	0	1	1	34	2,2	21	5,35
256	д.Липовка ш/к №10	0	1	2	39	2,68	42,5	5,46
257	д.Липовка ш/к №11	0	0	0	17	0,56	14,6	5,25
258	д.Забычанье ш/к№2	0	1	1	30,7	1,98	50,8	5,5
259	д.Забычанье ш/к№3	0	0	0	21,6	1,67	60,2	5,7
260	д.Забычанье ш/к№6	0	0	1	24,9	1,4	50	5,04
261	д.Забычанье ш/к№8	0	0	0	21,2	1,48	21,1	5,2
262	д.Забычанье ш/к№9	0	0	0	34,9	1,9	65,2	5,6
263	д.Забычанье ш/к№10	0	1	1	30	1,8	31,7	5,6
264	д.Забычанье ш/к№11	0	0	0	24,3	1,2	34,0	5,1
265	д.Забычанье ш/к№12	0	0	0	20	0,9	42,4	5,5
266	д.Голочевка ш/к№1	0	1	1	16,6	1,39	41,9	5,37
267	Д.Негино ш/к №1	0	1	2	10,8	0,36	24,6	4,2
268	Д.Негино ш/к №2	0	9	0	22,5	1,35	30,3	5,6
269	Д.Негино ш/к №3	0	0	0	18,3	1,26	37,5	5,3
270	Д.Негино ш/к №4	0	0	0	25,4	1,44	43,6	5,9
271	Д.Негино ш/к №5	0	0	0	22,1	1,49	61,4	4,9
272	Д.Негино ш/к №6	0	0	0	18	0,8	39,3	5,8
273	Д.Мурин Бор ш/к 1	0	0	0	12	0,54	70,1	5,2
274	Д.Мурин Бор ш/к2	0	0	0	8	0,72	29,2	3,2
275	Д.Мурин Бор ш/к6	0	0	0	6	0,12	133	4,8
276	Д.Мурин Бор ш/к8	0	0	0	30	0,77	74,9	5,6
277	Д.Мурин Бор ш/к10	0	0	0	20	1,09	37	4,95
278	Д.Низьки ш/к1	0	0	0	31,6	1,9	23,9	6,2
279	Д.Низьки ш/к2	0	0	0	28	2,86	45	5,4
280	Д.Низьки ш/к3	0	0	1	29,3	2,6	59,2	5,7
281	Д. Подгородок ш/к 1	0	0	0	22	1,57	51,2	4,9
282	Д.Красная Слобода ш/к1	0	0	0	10	0,18	34,4	3,8
283	Д.Красная Слобода ш/к2	0	0	0	22	1,58	65,4	4,8
284	Д.Красная Слобода ш/к3	0	0	0	32	2,9	37,5	5,5
285	Д.Красная Слобода ш/к4	0	0	0	18	0,84	20,2	5,7
286	Д. Васильевка ш/к 1	0	0	0	26,6	1,89	31,9	5,22
287	Д.Крупня ш/к 1	0	0	0	34	1,8	69,4	5,3
288	Д.Норкино ш/к 1	0	0	0	22,4	1,2	48,7	5,6
289	Д.Норкино ш/к 2	0	0	0	8	1,06	44,6	5,7
290	Д.Кавычицы ш/к 2	0	0	0	25	1,72	39	5,7
291	Д.Мошевое ш/к 1	0	0	0	18	0,24	39,3	5,57
292	Д.Мошевое ш/к 2	0	0	0	13	1,33	32	5,53
293	Д.Мошевое ш/к 3	0	0	0	24	1,6	41,3	5,37
294	Д.Мошевое ш/к 4	0	0	0	26,2	1,26	61,5	5,07
295	Д.Подрайск ш/к 1	0	0	0	21	1,4	64,3	5,17
296	Д.Раёк ш/к 1	0	0	0	18,8	1,2	56	5,35
297	Д.Каменка ш/к 1	0	0	0	16	2,7	51,8	5,37
298	Д.Пушково ш/к 1	0	0	0	26	0,7	48,7	5,32
299	Д.Пушково ш/к 2	0	0	0	18	0,92	42	5,37
300	Д. Боровая ш/к 1	0	0	0	25	1,3	63	5,53
301	Д.Боровая ш/к 2	0	0	0	16	1,22	58,4	5,54
302	Д.Н.Ивановка ш/к 1	0	0	0	19	1,04	64	5,57
303	Д.Трояновка ш/к 1	0	0	0	19	1,08	24,3	5,93
304	Д.Жуковка ш/к 1	0	0	0	40	2,6	22	4,9
305	Д.Жуковка ш/к 2	0	0	0	35	2,1	80	5,5
306	Д.Сигеевка ш/к 1	0	0	0	32	1,5	12,7	5,3
307	Д.Барейки ш/к 1	0	0	0	29	1,6	49,1	5,43
308	Д.Барейки ш/к 2	0	0	0	22	1,3	24,5	5,63
309	Д.Барейки ш/к 3	0	0	0	30	1,23	42,1	5,74
310	Д.Барейки ш/к 4	0	0	0	27	1,2	32,1	5,07
311	д.Бороньки ш/к 1	0	0	0	22	2,0	38,3	5,92

312	д.Бороньки ш/к 2	0	0	0	20	1,6	28	5,78
313	д.Бороньки ш/к 3	0	0	1	15	0,83	40,7	5,97
314	д.Бороньки ш/к 4	0	0	0	23	1,0	16,7	5,58
315	д.Бороньки ш/к 5	0	0	0	18	0,72	41,3	5,3
316	д.Бороньки ш/к 6	0	0	0	14	0,4	46,5	5,57
317	д.Бороньки ш/к 7	0	0	0	19	0,9	31,5	5,1
318	д.Бороньки ш/к 9	0	1	0	23	0,56	42,4	6,06
319	д.Бороньки ш/к 10	0	0	0	24	1,1	20,9	5,86
320	д.Бороньки ш/к 11	0	0	0	26	1,6	30,8	5,56
321	д.Бороньки ш/к 12	0	1	0	28	1,3	74,1	5,63
322	д.Бороньки ш/к 13	0	0	1	20	1,8	56,2	5,37
323	д.Бороньки ш/к 14	0	0	0	23	0,69	51,9	5,66
324	д.Бороньки ш/к 15	0	0	0	18	0,8	86,9	5,1
325	д.Бороньки ш/к 16	0	1	1	25	1,46	42,1	5,91
326	д.Бороньки ш/к 17	0	0	0	30	2,5	24,1	5,63
327	д.Жарки ш/к 1	0	1	1	33,3	1,8	39,9	5,52
328	д. Пань Буда ш/к 1	0	1	0	14,6	0,36	56,5	5,62
329	д.Егоровка ш/к 1	0	0	0	22,9	2,25	54,7	6,1
330	д.Гавриленка ш/к 2	0	0	0	9,8	0	10,1	5,97
331	д.Шабли ш/к 1	0	0	1	25	1,35	61,8	6,17
332	д.Колосовка ш/к 2	0	0	0	16,4	1,2	20,2	5,9
333	д.Колосовка ш/к 3	0	0	0	4,2	0,22	38,8	5,8
334	д.Сафоновка ш/к 1	0	0	0	8,3	0,09	34,6	5,81
335	д.Сафоновка ш/к 2	0	0	0	22	0,77	52,9	4,9
336	д.Сафоновка ш/к 3	0	0	0	26,8	2,12	58,8	5,0
337	д.Сафоновка ш/к 5	0	0	0	15,1	0,18	72,4	5,1
338	д.Сафоновка ш/к 6	0	0	0	19,7	0,64	33,9	5,0
339	д. Дв. Буда ш/к 1	0	1	0	28,4	1,46	40,8	5,6
340	д. Дв. Буда ш/к 2	0	0	0	4,3	0,68	27,6	6,2
341	д. Дв. Буда ш/к 4	0	0	0	24,5	1,9	8,81	5,5
342	д. Алесенково ш/к 1	0	0	0	32,3	2,68	35,8	5,7
343	д. Алесенково ш/к 2	0	0	0	20,2	0,99	46,7	5,5
344	д. Алесенково ш/к 3	0	0	0	34,2	2,5	55,6	6,2
345	д. Алесенково ш/к 4	0	0	0	20,9	0,51	18,7	5,4
346	д. Алесенково ш/к 5	0	0	1	22,0	1,6	50,8	5,5
347	д.Плоское ш/к 1	0	0	0	30	2,3	30,9	5,8
348	д.Плоское ш/к 2	0	1	0	18	0,34	45	5,96
349	д.Плоское ш/к 3	0	0	0	24,9	1,88	78,8	5,6
350	д.Плоское ш/к 4	0	0	0	8,7	0,12	46,5	5,0
351	д.Журбин ш/к 1	0	0	0	29,4	1,45	76,4	5,5 для тех. нужд
352	д.Журбин ш/к 2	0	0	0	21,8	2,1	84,9	5,8 для тех. нужд
353	д.Журбин ш/к 3	0	0	0	20	1,2	39,3	5,53
354	д.Журбин ш/к 4	0	1	0	19	1,35	56,2	5,6
355	д.Журбин ш/к 5	0	0	0	25	0,99	19,2	5,76
356	д.Журбин ш/к 6	0	0	0	22	0,84	105,3	5,0
357	д.Журбин ш/к 7	0	0	0	28	1,64	109,6	5,1
358	д.Журбин ш/к 8	0	0	0	25	2	53,3	4,97
359	д.Журбин ш/к 9	0	0	0	22,9	1,8	57,8	5,05
360	д.Журбин ш/к 10	0	0	0	17	0,9	41,2	5,12
361	д.Журбин ш/к 11	0	0	2	38	0,74	112,4	5,81 для тех. нужд
362	д.Журбин ш/к 12	0	0	0	27,3	0,91	36,1	5,37
363	д.Журбин ш/к 13	0	0	0	21	1,07	43,2	6,17
364	д.Журбин ш/к 14	0	0	0	16,6	1,81	41,9	5,52
365	д.Журбин ш/к 15	0	0	0	26,8	1,66	36,7	5,53
366	д.Журбин ш/к 16	0	0	0	17,8	0,36	52	5,63
367	д.Журбин ш/к 17	0	0	0	27	1,94	40,3	5,76
368	д.Селецкое ш/к 1	0	0	0	26	1,0	57,1	5,0
369	д.Селецкое ш/к 2	0	0	0	8	0,3	29,9	5,07
370	д.Селецкое ш/к 3	0	0	0	20	1,36	45,1	5,22
371	д.Селецкое ш/к 4	0	0	0	26	1,82	52,8	5,17
372	д.Селецкое ш/к 5	0	1	0	19	0,16	24,7	5,57
373	д.Селецкое ш/к 6	0	0	0	22	0,71	46,1	5,37
374	д.Селецкое ш/к 7	0	0	0	10	0,09	62,6	5,32
375	д.Селецкое ш/к 8	0	0	0	29	2,0	75,4	4,92
376	д.Селецкое ш/к 9	0	0	1	14	0,22	59,4	5,62
377	д.Селецкое ш/к 10	0	0	0	19	0,64	52	4,82

378	д.Селецкое ш/к 11	0	0	0	9	0,27	20,9	5,57
379	д.Селецкое ш/к 12	0	0	0	8	0	46,7	5,77
380	д.Селецкое ш/к 13	0	0	1	18	1,36	47,4	5,37
381	д.Селецкое ш/к 14	0	0	0	28	2,1	50,7	5,82
382	д.Селецкое ш/к 15	0	0	1	21	2,02	38,4	5,42
383	д.Селецкое ш/к 17	0	0	0	24	0,44	25,7	4,72
384	д.Селецкое ш/к 18	0	1	0	20	0,77	44,9	5,07
385	д.Фроловка ш/к 1	0	0	0	18,7	0,9	44,1	5,3
386	д.Фроловка ш/к 2	0	1	2	29,1	2,0	50,3	4,93
387	д.Фроловка ш/к 3	0	0	0	23	1,03	62,6	4,8
388	д.Фроловка ш/к 4	0	0	0	15	1,04	56,7	5,03
389	д.Фроловка ш/к 7	0	0	0	12	0,32	42	5,35
390	д.Фроловка ш/к 8	0	0	0	17,5	0,81	59,2	5,07
391	д.Фроловка ш/к 9	0	0	0	16,6	0,94	38,9	5,43
392	д.Жур.Буда ш/к 1	0	0	0	26	0,88	100	5,57
393	д.Жур.Буда ш/к 2	0	0	0	20	0,81	28	4,57
394	д.Жур.Буда ш/к 3	0	0	0	11	0,66	33,1	5,15
395	д.Разрытое ш/к 1	0	0	0	15,8	1,08	35,4	5,0
396	д.Разрытое ш/к 3	0	1	0	18,3	0,99	23,1	5,53
397	д.Разрытое ш/к 4	0	1	0	19,1	1,17	29,1	4,97
398	д.Разрытое ш/к 5	0	0	0	15,8	1,03	32,5	4,57
399	д.Разрытое ш/к 6	0	1	1	8,32	0,54	18,9	5,25
400	д.Разрытое ш/к 7	0	0	0	11,2	1,08	36,4	5,43
401	д.Разрытое ш/к 8	0	0	1	14,1	1,02	80,6	5,15
402	д.Смольки ш/к 1	0	0	0	18	1,4	50,7	5,9
403	д.Смольки ш/к 2	0	0	0	24	1,3	40,4	5,1
404	д.Смольки ш/к 3	0	0	0	19	1,25	79,2	5,8
405	д.Смольки ш/к 4	0	0	1	13	0,69	36,4	5,81
406	д.Смольки ш/к 5	0	0	0	11	0,4	45,7	5,37
407	д.Смольки ш/к 8	0	0	0	26	1,0	20,1	4,8
408	д.Смольки ш/к 9	0	0	0	2,0	0,14	11,4	5,6
409	д.Смольки ш/к 10	0	1	0	15	0,94	64,7	5,5
410	д.Смольки ш/к 11	0	0	0	18	1,4	99,7	5,7
411	д.Смольки ш/к 12	0	0	0	24	2	42,7	5,4
412	д.Смоль.Буда ш/к 1	0	0	0	7	0,12	78,7	5,5
413	д.Смоль.Буда ш/к 2	0	1	1	25	1,64	30,8	5,58
414	д.Смоль.Буда ш/к 3	0	0	0	19	0,44	44,9	5,81
415	д.Смоль.Буда ш/к 4	0	0	0	23	1,4	29	5,92
416	д.Смоль.Буда ш/к 5	0	0	0	29	2,0	40,2	5,3
417	д.Смоль.Буда ш/к 6	0	0	0	30	2,2	51,9	5,6
418	д.Смоль.Буда ш/к 7	0	0	2	27	1,3	36,5	5,5
419	д.Смоль.Буда ш/к 8	0	0	0	20	0,4	100,2	5,96
420	д.Смоль.Буда ш/к 9	0	0	6	26	1,5	44,6	5,3
421	д.Смоль.Буда ш/к 10	0	0	0	15	0,38	48,8	5,1
422	д.Смоль.Буда ш/к 11	0	0	0	17	0,2	35,6	5,6
423	д.Смоль.Буда ш/к 12	0	0	0	21	0,51	62,9	4,9
424	д.Зоевка ш/к 2	0	0	0	14,5	2,23	9,1	5,7
425	д.Зоевка ш/к 3	0	0	0	34,1	1,6	80,2	5,0
426	д.Зоевка ш/к 4	0	0	0	10	0,42	48,8	5,3
427	д. Алексеевка ш/к 1	0	0	0	18	0,92	63,3	5,4
428	д. Алексеевка ш/к 2	0	0	0	24	0,97	65,5	5,6
429	д. Алексеевка ш/к 3	0	0	0	35	2,8	40,2	5,9

Е.А.А.

О.А.